

Số: *CLA-C4.20/BH-QLCL*

TP. Hồ Chí Minh, ngày *04* tháng *4* năm 2020

GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HÀNH

KÍNH GỬI: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN

Công trình: Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp

Căn cứ các đơn hàng của Công ty TNHH VN Đại Phong cung cấp dây cáp điện cho Công ty cổ phần Kỹ thuật và Thiết bị y tế Sài Gòn;

Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) chứng nhận bảo hành:

1. Loại hàng cung cấp:

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	CV 1,5 – 0,6/1 kV	m	4.500

Kiểm theo tiêu chuẩn : AS/NZS 5000.1:2005.

Đánh giá chất lượng : Phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn.

- 2. Lô hàng cung cấp cho:** Công ty cổ phần Kỹ thuật và Thiết bị y tế Sài Gòn là loại dây mới sản xuất, chưa qua sử dụng, không có khuyết tật do thiết kế, vật liệu chế tạo hay gia công.
- 3. Thời gian bảo hành:** 18 tháng kể từ ngày giao hàng hoặc 12 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng.

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam không nhận bảo hành do sự cố thiên tai, thi công không đúng kỹ thuật hoặc không theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu K.QLCL



CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)
Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 1 – TP.HCM
Điện thoại: Tel: 38.299.443 – 38.292971; Fax: 38.299437
E-mail: cadivi@cadivi.vn; Website: www. cadivi.vn

DLSP-06
BH/SD: 03/00
Trang: 1/1

BH:0275



GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG

KÍNH GỬI: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SÀI GÒN

Công trình: Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp

Căn cứ các đơn hàng của Công ty TNHH VN Đại Phong cung cấp dây cáp điện cho Công ty cổ phần Kỹ thuật và Thiết bị y tế Sài Gòn;

Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) chứng nhận chất lượng và số lượng hàng hóa cung cấp:

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
1	CV 1,5 – 0,6/1 kV	m	4.500

Kiểm theo tiêu chuẩn : AS/NZS 5000.1:2005.

Đánh giá chất lượng : Phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Kết quả thử nghiệm : số 02A-04.20/PTN-QLCL/1 (đính kèm).

Lô hàng trên mới sản xuất, chưa qua sử dụng, không có khuyết tật do thiết kế hay vật liệu chế tạo.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu K.QLCL

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG

MAI HOÀNG VÂN

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)
Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 1 – TP.HCM
Điện thoại: Tel: 38.299.443 – 38.292971; Fax: 38.299437
E-mail: cadivi@cadivi.vn; Website: www. cadivi.vn

ĐLSP-07
BH/SD: 03/01
Trang: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Đính kèm giấy chứng nhận chất lượng và số lượng số 02A-04.20/CN-QLCL

- **TÊN SẢN PHẨM** : CV 1,5 – 0,6/1 kV
- **PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM** : AS/NZS 5000.1:2005

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ TÍNH	QUY ĐỊNH	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
A. RUỘT DẪN				
1	Điện trở DC dây dẫn ở 20 °C	Ω/km	≤ 13,6	11,7
B. CÁC CHỈ TIÊU VỀ ĐIỆN				
2	Hằng số điện trở cách điện ở 20 °C	GΩ.m	≥ 40	1,4 x 10 ³
3	Thử điện áp 3,5 kV / 5 phút	-	Chịu được	Đạt
C. CÁCH ĐIỆN PVC				
4	Chiều dày trung bình	mm	≥ 0,8	0,9
5	Chiều dày nơi nhỏ nhất	mm	≥ 0,62	0,86
6	Suất kéo đứt	N/mm ²	≥ 12,5	15,7
7	Độ giãn dài	%	≥ 150	241

KẾT LUẬN: CÁC CHỈ TIÊU KIỂM TRA PHÙ HỢP THEO QUY ĐỊNH.

KHỐI QLCL
TBP.GĐ & NT

Nơi nhận:

- Khách hàng
- Lưu K.QLCL

PHAN QUANG THỊNH

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNG



MAI HOÀNG VÂN

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)
Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 1 – TP.HCM
Điện thoại: Tel: 38.299.443 – 38.292971; Fax: 38.299437
E-mail: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

DLSP-05
BH/SD: 03/01
Trang 1/1

KQ.0684